

SCHEDA di RILEVAZIONE per il RISCHIO di CADUTA DALL'ALTO

La “scheda di rilevazione dei rischi di caduta dall’alto” è stata pensata come strumento di analisi sia per gli addetti del settore che per i funzionari ASL.

- per gli addetti del settore, in particolare Preposti delle imprese edili e Coordinatore in fase di esecuzione (CSE), la scheda serve per una rapida e facile valutazione sullo stato di sicurezza delle attrezzature e sul loro corretto utilizzo. Il susseguirsi delle fasi lavorative che caratterizzano il cantiere edile rende la scheda prodotta un utile strumento per esercitare controlli periodici all’interno del cantiere;
- per i funzionari ASL la scheda è un pratico pro-memoria per focalizzare l’attenzione sulle principali misure da utilizzare nei lavori condotti in altezza o situazioni che espongono a rischio di cadute dall’alto. La scheda ad uso del funzionario ASL dovrà riportare in calce, per presa d’atto, la firma della persona presente al sopralluogo e la aggiunta della frase:
“In caso di violazione della normativa sulla prevenzione degli infortuni, verrà inviato verbale di contravvenzione con le opportune prescrizioni e/o disposizioni “

La scheda rappresenta anche materiale didattico da utilizzare per la formazione delle figure di sistema in edilizia.

SCHEMA RILEVAZIONE PER IL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO

Sopraluogo effettuato da _____ il _____

Cantiere sito nel Comune di _____ via _____

Impresa esecutrice dei lavori _____ tel. _____

Titolare o Legale Rappresentante _____

Sede Legale nel Comune di _____ (____) via _____ n. _____

N.		SI	NO	ALTRO
1	Si stanno effettuando lavori di <u>montaggio e smontaggio ponteggi</u>?			
	a) è stata effettuata la revisione degli elementi del ponteggio prima del loro reimpiego? (D.Lgs 81/08, art. 112, c. 2 e allegato XIX); è riportato su qualche documento l'esito di tale verifica?			Se sì, quale:
	b) il Datore di Lavoro ha redatto un Piano di Montaggio Uso e Smontaggio del ponteggio in funzione della complessità del ponteggio scelto? (D.Lgs 81/08, art. 136, c. 1)			
	c) il montaggio/smontaggio del ponteggio è eseguito sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori? (D.Lgs 81/08, art. 136 c. 6)			
	d) il montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio sono effettuati da personale adeguatamente formato ? (D.Lgs 81/08, art. 136, c. 6 e c. 7 – La formazione deve avvenire secondo quanto definito dal previsto dal D.Lgs 81/08, allegato XXI)			
	e) è presente copia dell'autorizzazione ministeriale del ponteggio contenente le istruzioni e gli schemi di montaggio e del PIMUS ? (D.Lgs. 81/08, art. 134)			
	f) sugli elementi del ponteggio fisso (aste, tubi, giunti, basi), è riportato il marchio del fabbricante? (D.Lgs 81/08, art. 135)			
	g) è stato redatto il progetto ed il disegno esecutivo del ponteggio (per ponteggi superiori ai 20 m. di altezza e negli altri casi di cui all'art. 133, c.1)? (D.Lgs 81/08, art. 133 c. 1 e 2); E' presente copia dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 e del progetto e del disegno esecutivo? (D.Lgs. 81/08 art. 133 c. 3)			
2	Si stanno effettuando <u>lavori ad altezza superiore a 2 m. rispetto ad un piano stabile</u>?			specificare quali:
	A) con predisposizione di PONTEGGI? (opere provvisorie D.Lgs 81/08, art. 122)			
	a) sono presenti parapetti normali e tavola fermapiede ? (D.Lgs 81/08, artt. 126 e 122 e punto 2.1.5. allegato XVIII)			

b)	gli impalcati sono costituiti da idonee tavole da ponte poggianti su almeno tre traversi, ben accostate ed assicurate contro gli spostamenti o da apposite tavole metalliche? Le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati è adeguata al lavoro da eseguire, ai carichi da sopportare e consente l'esecuzione dei lavori ed una circolazione sicure? (D.Lgs 81/08, art. 136, c. 4, let f) ed e), art. 138, c. 1, art. 122 e punti 2.1.4.1, 2.1.4.2., 2.1.4.3., 2.1.4.4. dell'allegato XVIII)			
c)	è presente un sottoponte di sicurezza? (D.Lgs 81/08, art. 128)			
d)	sono presenti scalette che collegano stabilmente i vari piani del ponteggio? (D.Lgs 81/08, art. 113, c. 4)			
e)	sono stati predisposti idonei ancoraggi ? (D.Lgs 81/08, art. 125, c. 6)			
f)	sono presenti basette ai piedi dei montanti ? Lo scivolamento degli elementi di appoggio del ponteggio è impedito con il fissaggio su una superficie di appoggio o con un altro sistema equivalente? (D.Lgs 81/08, art. 136, c. 4, let a)) Il ponteggio è stabile e appoggia su piani di posa con capacità portante sufficiente? (D.Lgs 81/08, art. 136, c. 4, let b))			
g)	i montanti superano di almeno 1,00 m (1,20 m per i ponteggi in legno) l'ultimo impalcato o il piano di gronda? (D.Lgs 81/08, art. 125 c. 4 per i ponteggi in legno ed artt. 125 e 138 c. 5 lettera a) per i ponteggi fissi) Le parti di ponteggio non pronte per l'uso sono evidenziate e delimitate con materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo? (D.Lgs 81/08, art. 136, c. 5).			
B) con predisposizione di GUARDACORPO?				
a)	sono saldamente ancorati alla struttura del fabbricato?			
b)	i montanti sono di altezza adeguata in relazione alla pendenza della copertura?			
	b1. altezza maggiore o uguale a 1 m per coperture piane o con pendenza inferiore al 15%			
	b2. altezza maggiore o uguale a 1,2 m per coperture con pendenza compresa tra 15% e 50%;			
	b3 parapetti pieni quando la pendenza è maggiore del 50%			
c)	i montanti sono posti tra loro a distanza non superiore a 1,80 m.?			
d)	sono presenti la tavola fermapiede e correnti intermedi?			
C) con l'ausilio di PONTE SU RUOTE (trabattello)? (D.Lgs 81/08, art. 140)				
a)	è stato montato correttamente secondo le istruzioni del costruttore? eventualmente con stabilizzatori?			
b)	le ruote sono state bloccate			
c)	il piano di calpestio è completo ? Dotato di parapetto regolare?			

D) con dispositivi di protezione individuale? (D.Lgs 81/08, art. 115)			
a) viene utilizzata una idonea imbracatura con fune di trattenuta ?			
b) il sistema è collegato ad idonei punti di ancoraggio ?			
c) i lavoratori sono stati formati ed addestrati all'uso delle attrezzature di protezione anticaduta ? (D.Lgs 81/08, art. 77, c. 4, let h e D.Lgs 81/08, art. 77, c. 5)			
E) con ausilio di PIATTAFORMA sviluppabile su CARRO?			
a) l'attrezzatura messa a disposizione è conforme alla normativa tecnica ? (dichiarazione di conformità CE se immessa sul mercato dopo il 21 settembre 1996) oppure è in possesso di libretto ENPI/ISPESL ? (se immessa mercato prima del 21 settembre 1996)			
b) sono state eseguite le verifiche periodiche previste dalla normativa ? (D.Lgs 81/08, art. 71 c. 11)			
c) gli operatori addetti (conduttore e utilizzatore della piattaforma) sono stati adeguatamente formati ?			
F) con ausilio di SCALE a mano portatili ?			Che tipo? ☐ semplici ☐ doppie ☐ elementi innestati
a) le scale sono idonee ? (D.Lgs 81/08, art. 113)			
b) le scale che per la loro altezza o per altre cause comportano per l'uso pericolo di sbandamento sono adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona? (D.Lgs 81/08, art. 113, c. 5)			
c) le scale sporgono a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che non venga comunque garantita con altri dispositivi una presa sicura? (D.Lgs 81/08, art. 113, c. 6 lettera d))			
d) le scale a elementi innestati se lunghe più di 8 mt. sono dotate di rompitratta ? e comunque non sono lunghe più di 15 mt ? (D.Lgs 81/08, art. 113, c. 8)			
d) le scale doppie sono dotate di meccanismo che impedisca l'apertura della scala? e non superano i cinque metri di altezza? (D.Lgs 81/08, art. 113, c. 9)			
Sono presenti RAMPE di SCALE o PIANEROTTOLI ?			

	Le scale e i pianerottoli di scale fisse in costruzione prive di ringhiere sono provvisti di parapetti normali con tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti? (D.Lgs 81/08, art. 147)			
4	Sono presenti APERTURE nelle solette o nelle pareti ? Si stanno eseguendo lavori su coperture non portanti o di resistenza dubbia?			
	a) Le aperture nei solai o nelle piattaforme di lavoro sono provviste di adeguati tavolati di protezione o di parapetti e tavole fermapiede? (D.Lgs 81/08, art. 146 c. 1). b) Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a m 0,50 sono provviste di parapetti e tavole fermapiede o convenientemente sbarrate? (D.Lgs 81/08, art. 146 c. 3). c) Sono stati predisposti apprestamenti come tavole sopra le orditure, soppalchi e cinture di sicurezza per garantire l'incolumità delle persone addette? (D.Lgs 81/08, art. 148)			
5	Sono presenti SCAVI ?			
	Gli scavi sono protetti da idoneo parapetto? o comunque delimitati mediante opportune segnalazioni? (D.Lgs 81/08, art. 118)			

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Luogo e data _____

(Firma)