

## **Risposte alle domande del webinar dell'11 dicembre 2025**

### **La nuova copertura rispetterebbe la nuove linee guida dei VVF per l'installazione dei moduli FV?**

Confermo che il layout ipotizzato tiene conto delle nuove linee guida dei VVF.

### **Un intervento che accede al Conto Termico per le SpA credo non possa superare il 45% delle spese. E' corretto?**

La percentuale dipende dalle casistiche, in generale il Conto Termico prevede incentivi che variano dal 40% al 65% della spesa sostenuta.

### **Il rientro dell'investimento in 8 anni, è accettabile/accettato per l'imprenditore?**

Tipicamente si ritengono ragionevoli tempi di ritorno inferiori ai 10 anni, considerando anche che si parla di interventi con vita utile compresa tra 20 e 40 anni.

### **Qual è il costo tipico per un'analisi simile a quella presentata? a chi ci si può rivolgere?**

Dipende dalla complessità dell'edificio, diciamo come ordine di grandezza tra gli 8.000€ ed il 15.000€.

### **E' stata calcolata la % di energia elettrica prelevata dalla rete elettrica rispetto a quella prodotta da FV nel periodo di riscaldamento?**

Nell'ipotesi di realizzazione del nuovo impianto fotovoltaico, senza l'installazione delle pompe di calore nel periodo invernale la produzione mensile da fotovoltaico eguaglia l'attuale consumo elettrico. In caso di installazione delle PDC invece la quota acquistata dalla rete risulta pari mediamente al 55%.